

INTERVENTIEVERSLAG

Datum 09-02-23 00:00:00
Pagina 1/2

N° : CS23-02119 / 10

KLANT	STADSBESTUUR RONSE	INSTALLATIE	RODE KRUIS
ADRES	GROTE MARKT, 12	ADRES	AVENUE JULES BORDET 2B
CODE-STAD	9600 RONSE	CODE-STAD	9600 RONSE
CONTACTPERSOON		INSTALLATIE NR.	INS1905577
AGENT TER PLAATSE		INTERVENTIETYPE	CONTRACT MAINTENANCE
UW REFERENTIE	2021-2863	ONZE REFERENTIE	CPE01278
INTERVENTIE BESCHRIJVING			

CENTRAAL	BIELER LANG / LS 7012		
PLAATS	1.STOOKPLAATS KELDER	STAAT	GETEST - DISFUNCTIONEEL
OPMERKING(EN)			

DETECTOR	BIELER LANG / CH1	GAS	CH4
PLAATS	1.VOOR KETELS	STAAT	GETEST - DISFUNCTIONEEL
A1 / ASSERVISSEMENTS	FAULT /		
A2 / ASSERVISSEMENTS	20% ST /		
A3 / ASSERVISSEMENTS	20% / GASKLEP		
A4 / ASSERVISSEMENTS	40% /		
A5 / ASSERVISSEMENTS	40% + 10S /		
OPMERKING(EN)			

DETECTOR	BIELER LANG / CH1	GAS	CH4
PLAATS	2.ACHTER KETELS	STAAT	GETEST - DISFUNCTIONEEL
A1 / ASSERVISSEMENTS	FAULT /		
A2 / ASSERVISSEMENTS	20% ST /		
A3 / ASSERVISSEMENTS	20% / GASKLEP		
A4 / ASSERVISSEMENTS	40% /		
A5 / ASSERVISSEMENTS	40% + 10S /		
OPMERKING(EN)			

GELEVERDE STUK(KEN) :

NR.	OMSCHRIJVING	AANT
OPMERKING(EN)		
* BETREFT ONDERHOUD GASDETECTIE.		
* GEEN REACTIE VAN DE DETECTOREN EN CENTRALE.		

RODE KRUIS - 09-02-23 - Page 1/2

DALEMANS sa/nv

rue Jules Mélotte 27A
B-4350 Remicourt
+32 19 33 99 43

TVA/BTW
BE 0426.738.830
RPM/RPR Liège

CBC
ING

BE80 1967 3477 7277 • BIC CREGBEBB
BE65 3400 8793 6396 • BIC BBRUBEBB
BNP PARIBAS FORTIS BE06 2400 9121 0922 • BIC GEBABEBB

Certified
ISO9001 • VCA
www.dalemans.com

OPMERKING(EN)

* DIT IS AL REEDS VERMELD GEWEEST BIJ VORIGE INTERVENTIE. * ER IS AL EEN OFFERTE GEMAAKT GEWEEST.

SAMENVATTING VAN DETECTORS OPMERKINGEN :

OPMERKING(EN)

SAMENVATTING VAN CENTRALE OPMERKINGEN :

OPMERKING(EN)

In de controle van de sluiting van de automatische gaskraan is de dichtheidscontrole niet inbegrepen

DATUM	TECHNICUS	AGENT TER PLAATSE
09-02-23	ARSENIO GARCIA FERNANDEZ	
		

sales@dalemans.com